



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nome do Estabelecimento:			Razão Social:	
FUNDHOSPAR			FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE	
Inscr. Estadual	Atividade	Imposto S/ Serviço	Atividades	
*****	*****	*****	*****	
Endereço		Bairro/Localidades		Município
RUA PIRATININGA, Nº 659		CENTRO		CIANORTE - PR.
Resp. Legal pelo Estabelecimento		CPF:	Identidade e Órgão Expedidor	
KAIO FEROLDI MOTTA		064.293.209-36	9.913.688-0 SSP/PR	
Resp. Diretor Clínico		CPF:	Órgão de Clas./N.º da Cart.	Identidade e Órgão Expedidor
INACIO EMANUEL C. GAGLIARDI		202.739.318-81	CRM 21.230	22.584.746-2 SSP/SP
Resp. Técnico		CPF:	Órgão de Clas./N.º da Cart.	Identidade e Órgão Expedidor
FLÁVIO LUIZ CANASSA			CRM 59.767	
Autoridade Sanitária que realizaram a inspeção			Cargo ou Função	
LUZIA ZÉLIA PEREIRA			ENFERMEIRA	
ANA LETÍCIA VALINO DE OLIVEIRA			AUXILIAR DE ENFERMAGEM	
ELIZAMA MARIA RODRIGUES HENRIQUE MARCHINI			ENFERMEIRA	
EMERSON DOMINGOS PEREIRA			TEC. DE ENGENHARIA CIVIL	
LAERTE RAMOS DA SILVA			TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
TATIANA CRISTINA COLOMBO ALBERTIN			FARMACÊUTICA	
RODRIGO MACHADO AGUILERA			TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Hora: *****		VISTORIA REALIZADA Data:		25/03/2025 a 28/03/2025
*****		Através do Qual Fica		

Considerando o Decreto Municipal, DECRETO Nº 61, DE 24 DE MARÇO DE 2025 onde Declara situação de perigo eminente à saúde pública da população do Município de Cianorte a atual incapacidade da Fundação Hospitalar de Saúde – FUNDHOSPAR em atender pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS; determina a intervenção restritiva sob a espécie de requisição administrativa de todos bens e serviços da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE– FUNDHOSPAR, e dá outras providências.

Divisão de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, solicita á Divisão de Vigilância em Saúde, Setor de Vigilância Sanitária na data de 26/03/2025, visita in loco, documentação com informações de avaliação do local, relatório com fotos do hospital todo, todos os espaços, estrutura física.

Realizada inspeção na Fundação Hospitalar de Saúde– Fundhospar, Rua Piratininga nº 659 pelo Setor de Vigilância Sanitária, compreendido nos dias 26/03/2025 a 28/03/2025.



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUMÁRIO

▪ 1 - CENTRO CIRÚRGICO -----	3 a 13
▪ 2 - COZINHA -----	14 a 26
▪ 3 - FARMÁCIA – CENTRO DE DILUIÇÃO – EXTENSÃO DA FARMÁCIA-----	27 a 41
▪ 4 - POSTO I, POSTO II E POSTO III-----	42 a 77
▪ 5 - PRONTO SOCORRO-----	78 a 84
▪ 6 - RADIOLOGIA -----	85 e 86
▪ 7 - UTI ADULTO -----	87 a 98
▪ 8 - UTI – HEMODIÁLISE BEIRA LEITO – SALA ANEXA PARA HEMODIÁLISE----	99 a 104
▪ 9 - SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS, LAVANDERIA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, CENTRAL DML, ABRIGO DE RESÍDUOS, SISTEMA DE GASES MEDICINAIS, GERADOR, ÁREA DE DESCANSO FUNCIONÁRIOS-----	105 a 118





PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

1 . CENTRO CIRÚRGICO

CENTRO CIRÚRGICO
CENTRO CIRURGICO SALA 04
CENTRO CIRURGICO SALA RN
CENTRO CIRURGICO RECUPERAÇÃO POS ANESTÉSICA
CENTRO CIRURGICO CME (CENTRAL DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO)
CENTRO CIRURGICO SALA 03
CENTRO CIRURGICO EXPURGO

Irregularidades estruturais CENTRO CIRURGICO SALA 04

- Perda de revestimento na parede e na porta;
- Perda de revestimento das tábuas apoio de braços,
- Necessita de manutenção e ativar sistema de exaustão na parede;

Irregularidades estruturais CENTRO CIRURGICO SALA RN

- Necessita de manutenção na parte metálica do Berço Aquecido (enferrujado);
- Possui infiltrações existente na parede;

Irregularidades estruturais CENTRO CIRURGICO RECUPERAÇÃO POS ANESTÉSICA

- Perda de revestimento existente na maca;

Irregularidades estruturais CENTRO CIRURGICO CME (CENTRAL DE MATERIAIS DE ESTERILIZAÇÃO)

- Sala de Esterilização: Perda de revestimento das paredes;
- Sala de guarda: Possui orifício existente nas paredes (tampado com fita);
- Sala de área limpa: Necessita de impermeabilização das paredes, retirando excesso de papel colado na parede;
- Manutenção na pedra do balcão rachado e impermeabilizar a lateral do mesmo na área limpa;

Irregularidades estruturais CENTRO CIRURGICO SALA 03

- Perda de revestimento das tábuas apoio de braços,
- Perda de revestimento das paredes;
- Observado falta de manutenção no foco cirúrgico (com esparadrapo, falta parafuso);



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Irregularidades estruturais CENTRO CIRURGICO EXPURGO

- Tamanho insuficiente para o atendimento da demanda, ausência de sistema de exaustão/climatização para sucção do odor;
- Sala da termo desinfectora : Abertura existente no teto;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOTOS CENTRO CIRÚRGICO





PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitaria@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



28 de mar. de 2025 14:09:32
17 Rua Luiz Marques Piza
Zona 4
Cianorte
Paraná



28 de mar. de 2025 14:10:20
17 Rua Luiz Marques Piza
Zona 4
Cianorte
Paraná




VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2 . COZINHA

COZINHA
DESPENSA SECA
DEPOSITO DOS FREEZERES
DML (DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA)
VESTIÁRIO / SANITÁRIO DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA E COPA
COPA

Irregularidades estruturais COZINHA

- Ausência de dispositivo automático na porta de tela milimétrica, facilitando a entrada de insetos e vetores;
- Presença de sujidades na tela milimétrica do exaustor de parede;
- Presença de dispositivo automático apresentando ferrugem;
- Ausência de batente da porta de acesso a cozinha;
- Ausência de proteção no ventilador;
- Encanamento de gás aberto;
- Presença de sujidades no sifão da pia;
- Presença de objetos pessoais espalhados;
- Presença de lixeira aberta;
- Presença de bolores no exaustor ;
- Ausência de manutenção e limpeza nos exaustores de parede;
- Presença de armário de madeira com perda de revestimento;
- Limpeza na janela e tela milimétrica;
- Presença de banco de madeira com perda de revestimento;
- Ausência de lactário, área de terapia de nutrição enteral, para fracionamento e envase da dieta enteral;
- Encanamento aberto;
- Presença de base de ventilador permeável e presença de sujidade no ventilador;
- Presença de balcão de madeira com perda de revestimento;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Presença de rasgos na porta de tela milimétrica ;

Irregularidades estruturais DESPENSA SECA

- Perda de revestimento da porta
- Ausência de local adequado para armazenar o cocho de descanso dos funcionários da cozinha
- Presença de sujidade no rodapé
- Presença de sujidade no exaustor de parede

Irregularidades estruturais DEPOSITO DOS FREEZERES

- Presença de ferrugens na porta da câmara-fria
- Presença de ferrugem na parte externa do freezer horizontal
- Perda de revestimento nas paredes

Irregularidades estruturais DML (DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA)

- Perda de revestimento na porta de madeira
- Presença de ferrugem na pateleira de ferro
- Presença de sujidade no exaustor de parede
- Presença de sabão em barra
- Presença de aventais pendurados em local impróprio

Irregularidades estruturais VESTIÁRIO / SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA COZINHA E COPA

- Perda de revestimento na porta de madeira
- Presença de fiação exposta

Irregularidades estruturais COPA

- Presença de sujidades nos sifões das pias



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOTOS

COZINHA, DESPENSA SECA, DEPOSITO DOS FREEZERES, DML (DEPOSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA), VESTIÁRIO / SANITÁRIO DOS FUNCIONARIOS DA COZINHA E COPA, COPA.

COZINHA

	
• Ausência de dispositivo automático na porta de tela milimétrica, facilitando a entrada de insetos e vetores	• Presença de sujidades na tela milimétrica do exaustor de parede
	
• Presença de dispositivo automático	• Ausência de batente da porta de



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

apresentando ferrugem



acesso a cozinha



- Ausência de proteção no ventilador

- Encanamento de gás aberto



- Presença de sujidades no sifão da pia

- Presença de objetos pessoais espalhados



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:37:30
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná

- Presença de lixeira aberta



27 de mar. de 2025 09:27:15
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná

- Presença de bolores no exaustor



27 de mar. de 2025 09:37:51
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:38:08
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná

- Ausência de manutenção e limpeza nos exaustores de parede



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:35:20
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:35:36
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:35:30
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:35:48
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná

- Presença de armário de madeira com perda de revestimento



27 de mar. de 2025 09:36:54
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná

- Limpeza na janela e tela milimétrica



27 de mar. de 2025 09:38:24
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná

- Presença de banco de madeira com perda de revestimento



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:42:36
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:39:30
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:38:41
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Ausência de lactário, área de terapia de nutrição enteral, para fracionamento e envase da dieta enteral



27 de mar. de 2025 09:41:02
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Encanamento aberto



27 de mar. de 2025 09:44:15
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Presença de base de ventilador permeável e presença de sujeira no ventilador



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:42:04
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:42:22
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:42:28
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Presença de balcão de madeira com perda de revestimento



27 de mar. de 2025 09:48:20
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Presença de rasgos na porta de tela milimétrica



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPENSA SECA


 27 de mar. de 2025 09:23:34 234 Rua Quinze de Novembro Zona I Cianorte Paraná	 27 de mar. de 2025 09:22:09 234 Rua Quinze de Novembro Zona I Cianorte Paraná
• Perda de revestimento da porta	• Ausência de local adequado para armazenar o cochoete de descanso dos funcionários da cozinha
 27 de mar. de 2025 09:22:05 234 Rua Quinze de Novembro Zona I Cianorte Paraná	 27 de mar. de 2025 09:22:33 234 Rua Quinze de Novembro Zona I Cianorte Paraná
• Presença de sujeira no rodapé	• Presença de sujeira no exaustor de parede



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPÓSITO DOS FREEZERES



- Presença de ferrugens na porta da câmara-fria



- Presença de ferrugem na parte externa do freezer horizontal






PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:34:37
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:31:54
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Perda de revestimento nas paredes

DML



27 de mar. de 2025 09:18:31
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Perda de revestimento na porta de madeira



27 de mar. de 2025 09:19:53
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Presença de ferrugem na pateleira de ferro



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:20:00
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná

- Presença de sujeira no exaustor de parede



27 de mar. de 2025 09:21:19
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná

- Presença de sabão em barra



27 de mar. de 2025 09:21:08
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná

- Presença de aventais pendurados em local impróprio



27 de mar. de 2025 09:21:03
234 Rua Quinze de Novembro
Zona I
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VESTIÁRIO / SANITÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA COZINHA E COPA

 27 de mar. de 2025 09:15:20 234 Rua Quinze de Novembro Zona 1 Cianorte Paraná	 27 de mar. de 2025 09:16:39 234 Rua Quinze de Novembro Zona 1 Cianorte Paraná
• Perda de revestimento na porta de madeira	• Presença de fiação exposta

COPA

 27 de mar. de 2025 09:52:24 234 Rua Quinze de Novembro Zona 1 Cianorte Paraná
• Presença de sujidades nos sifões das pias



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3. FARMÁCIA – CENTRO DE DILUIÇÃO – EXTENSÃO DA FARMÁCIA

FARMÁCIA
CENTRO DE DILUIÇÃO
EXTENSÃO DA FARMÁCIA

Irregularidades estruturais FARMÁCIA – CENTRO DE DILUIÇÃO – EXTENSÃO DA FARMÁCIA

- Estrutura física da farmácia não compatível com o volume de estoque e demanda de trabalho;
- Ausência de manutenção no piso da farmácia e central de diluição (pisos quebrados, rachaduras);
- Geladeira de guarda de medicamentos termolábeis não compatível com o volume em estoque;
- Presença de perda de revestimento dos balcões e prateleiras da farmácia, central de diluição e extensão da farmácia;
- Presença de fiação de lógica exposta na farmácia;
- Ausência de grelha na canaleta do poço de acesso a extensão da farmácia;
- Ausência de sala fechada para diluição de saneantes e higienização dos frascos;
- Realizar a substituição das cortinas da sala de depósito por insulfilme.



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOTOS

FARMÁCIA – CENTRO DE DILUIÇÃO – EXTENSÃO DA FARMÁCIA



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:21:24
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:20:50
714 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:22:00
714 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:20:38
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná




VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:43:23
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:43:15
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:43:05
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:43:00
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:42:19
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:41:37
764 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:41:23
764 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:41:58
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná




VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:40:53
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:40:43
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:40:59
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:40:15
243 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:35:34
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:37:59
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:30:14
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:31:04
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

4 . POSTO I, POSTO II E POSTO III

POSTO I

Enfermaria 01 clínica masculina	05 leitos (SUS)
Enfermaria 02 clínica feminino	06 leitos (SUS)
Enfermaria 3-1 clínica masculino	02 leitos (SUS)
Enfermaria 3-2 clínica masculino	02 leitos (SUS)
Enfermaria 4-1 clínica feminina	02 leitos (SUS)
Enfermaria 4-2 clínica feminina	02 leitos (SUS)
Enfermaria 5 clínica feminina	03 leitos (SUS)
Enfermaria 6 clínica masculina	04 leitos (SUS)
Enfermaria 7 clínica feminina	05 leitos (SUS)
Enfermaria 8 clínica masculino	02 leitos (SUS)
Isolamento 01	1 leito (SUS)
Isolamento 02	01 leito (SUS)
TOTAL:	35 leitos

Irregularidade a corrigir na estrutura POSTO I (CLÍNICO):

Enfermaria 06 – 4 Leitos Masculino:

- Dispor de meios para eliminar o calor excessivo;
- Perda de revestimento nas camas (ferrugem)
- Ausência tampa de válvula de descarga do sanitário anexo;

Enfermaria 07 – 5 Leitos Feminino:

- Dispor de meios para eliminar o calor excessivo;
- Embutir tubulação de oxigênio externo;
- Ausência manutenção na grade do leito (quebrada);

Enfermaria 8 - Isolamento– 2 Leitos:

- Perda de revestimento na parede próximo ao lavatório de mãos;
- Perda o revestimento na parte inferior da porta do sanitário;

Isolamento 02– 1 Leito:

- Perda de revestimento na poltrona de acompanhante;

Enfermaria 05 – 3 Leitos Feminino/ Masculino:

- Ausência manutenção na parte metálica do suporte de soro e grade dos leitos;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Enfermaria 03 – 4 Leitos Feminino:

- Dispor de meios para eliminar o calor excessivo;
- Ausência manutenção no lavatório de mãos (caindo);
- Ausência manutenção na perca de revestimento e fissura existente na parede;

Enfermaria 04 – 4 Leitos Masculino:

- Ausência manutenção na grade de proteção enferrujada do leito;
- Ausência tampa de assento no vaso do banheiro anexo;

Enfermaria 02 – 6 Leitos Feminino:

- Números de leitos em excesso;
- Ausência manutenção nas trincas existentes na parede;
- Providenciar a impermeabilização nas paredes;
- Ausência de manutenção ou trocar por outro o revestimento impermeável nos travesseiros;
- Ausência de manutenção na cadeira de acompanhante;
- Ausência tampa de assento no vaso sanitário do banheiro anexo;
- Presença de trincas na parede do sanitário anexo;

Enfermaria 01 – 5 Leitos Masculino:

- Números de leitos em excesso;
- Ausência de impermeabilização nas paredes;
- Ausência de manutenção na grade de proteção enferrujada do leito;

Posto de Enfermagem I:

- Dispor de posto de enfermagem com dimensionamento de acordo com a RDC 50/2002 (sendo 1 posto de enfermagem para cada 30 leitos);
- Ausência de manutenção na parte interna dos refrigeradores e manter a temperatura de 2°C à 8°C com registro;
- Presença de insumos armazenados na porta da geladeira;
- Identificado preparo e manipulação de medicamentos na pia utilizada para desprezo;
- Presença de sujidades nos ventiladores (3);
- Identificado da caixa de perfuro cortante armazenada diretamente sobre a pia de desprezo;

DML:

- Realizar a ativação do ambiente, retirando os rampers do local;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Expurgo:

- Realizar a ativação do ambiente, retirando os equipamentos armazenados no local;

POSTO II

Enfermaria 09 cirúrgico masculina:	04 leitos (SUS)
Enfermaria 10 cirúrgico masculina:	04 leitos (SUS)
Enfermaria 11 cirúrgico feminino:	04 leitos (SUS)
Enfermaria 12 cirúrgico feminino:	05 leitos (SUS)
Enfermaria 13 cirúrgico feminino:	04 leitos (SUS)
Enfermaria Pediátrica:	02 leitos (SUS)
TOTAL:	23 leitos

Irregularidades a corrigir na estrutura POSTO 2 (CIRÚRGICO) :

Enfermaria 10 – 4 Leitos Masculino:

- Dispor de meios para eliminar o calor excessivo;
- Presença de perda do revestimento nos colchões que estão danificados;

Enfermaria 9 – 4 Leitos Masculino

- Dispor de meios para eliminar o calor excessivo;
- Presença de perda do revestimento nos colchões que estão danificados;
- Ausência de identificação do paciente no leito;
- Ausência de tampa de válvula de descarga do banheiro anexo;
- Ausência de manutenção no revestimento da parte metálica dos leitos (ferrugem);
- Ausência de espelho na tomada;

Enfermaria 12 – Feminino 5 Leitos

- Ausência de manutenção no revestimento no suporte de soro (enferrujado);
- Ausência de manutenção na perda de revestimento do leito;
- Ausência de manutenção nas infiltrações das paredes;

Enfermaria 11 - 4 Leitos Feminino

- Ausência de espelho na tomada;
- Dispor de meios para eliminar o calor excessivo;
- Ausência de tampa de válvula do banheiro anexo;
- Ausência de suporte provido de sabão líquido no lavatório de mãos no banheiro anexo;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Enfermaria 13 - 4 Leitos masculino

- Ausência de manutenção na perda de revestimento nas paredes (furos);
- Ausência de manutenção no revestimento da parte metálica dos leitos (ferrugem);
- Ausência de manutenção no revestimento dos colchões (rasgados);
- Ausência de espelho na tomada;
- Ausência de manutenção no revestimento nas mesas de refeições;

Posto de enfermagem II:

- Dispor de meios para eliminar o calor excessivo;
- Ausência de manutenção na perda de revestimento da escada (ferrugem);
- Presença de sujidades no ventilador;
- Ausência de treinamento para a leitura correta do termômetro do frigobar;
- Ausência de papel toalha no dispenser do lavatório de mãos;
- Ausência de treinamento sobre a segurança do paciente (seringa estéreis aberta aguardando para ser utilizada);

Expurgo:

- Ausência de manutenção no gesso do teto;

Condições Gerais Posto I e Posto II:

- Ausência de manutenção em todas as campainhas dos leitos (não funciona);
- Ausência de manutenção na perda de revestimento/infiltrações/bolores das paredes e teto dos corredores;

POSTO III

POSTO III	
Apartamento 101	02 leito (Particular)
Apartamento 102	02 leitos (Particular)
Apartamento 103	01 leito (Particular)
Apartamento 104	02 leitos (Particular)
Apartamento 105	01 leito (Particular)
Apartamento 106	02 leitos (Particular)
Apartamento 107	01 leito (Particular)
Apartamento 108	01 leito (Particular)
Apartamento 109	01 leito (Particular)
Apartamento 110	01 leito (Particular)
Apartamento Suíte 01	01 leito (Particular)



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Apartamento Suíte 02	01 leito (Particular)
Apartamento Suíte 03	01 leito (Particular)
Apartamento Suíte 04	01 leito (Particular)
Total:	18 leitos

Irregularidades a corrigir na estrutura POSTO III:

109 - 01 Leito

- Ausência de revestimento nas paredes;

107 - 01 Leito

- Presença de infiltração existente nas paredes do quarto;
- Presença de perda de revestimento do teto do sanitário;
- Ausência de manutenção no suporte de soro enferrujado;

Berçário:

- Ausência de manutenção na perda de revestimento nas paredes;
- Ausência de manutenção na parte metálica da Fototerapia (ferrugem);
- Identificado salas quente;
- Dispor de meios para eliminar o calor excessivo;

Hemoterapia:

- Ausência de manutenção no revestimento do teto;

Posto de Enfermagem (Sala Anexa)

- Ausência de azulejo que estão faltando e manutenção no gesso;
- Presença de infiltrações existentes;
- Manutenção do revestimento dos armários;
- Trocar por outra a régua antropométrica, constituída de madeira

103 - 01 Leito

- Presença de perda de revestimento no sofá (rasgado);

Condições Gerais Posto III:

- Ausência de manutenção na perda de revestimento/infiltrações/bolores das paredes e teto dos corredores;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOTOS

POSTO I, POSTO II E POSTO III



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 14:39:22
708 Avenida Souza Naves
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:39:34
708 Avenida Souza Naves
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:37:11
236 Rua Abolição
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:36:20



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 14:37:56
236 Rua Abolição
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:35:08



26 de mar. de 2025 14:33:32
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:33:52
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 14:33:25
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:32:59



26 de mar. de 2025 14:33:42
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:32:36
764 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 14:30:29



26 de mar. de 2025 14:30:19



26 de mar. de 2025 14:32:12
764 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:28:16




VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 15:52:39
746 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:28:29



26 de mar. de 2025 15:47:49
746 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:44:47
746 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 15:44:30
746 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:41:00
746 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:44:27
746 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:41:29
746 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 15:40:34
746 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:40:07
746 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:37:54
236 Rua Abolição
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 15:40:50
746 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:39:47
746 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:37:23
280 Rua Abolição
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:38:50
764 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




26 de mar. de 2025 15:22:00



26 de mar. de 2025 15:20:21



26 de mar. de 2025 15:22:36



26 de mar. de 2025 15:16:11

214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná




VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 15:16:37
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:15:44
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:15:57
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:13:38
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195




PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 15:10:29
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:06:27
708 Avenida Souza Naves
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:07:13
708 Avenida Souza Naves
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 15:13:05
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:11:39
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:10:12
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:06:13
708 Avenida Souza Naves
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 15:10:48
214 Rua Guararapes
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:05:49



26 de mar. de 2025 15:05:42

1



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 15:05:53



26 de mar. de 2025 15:03:52
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:03:30
412 Avenida Goiás
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 15:04:03
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195




PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



26 de mar. de 2025 14:52:14
444 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:51:50
708 Avenida Souza Naves
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:48:55
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



26 de mar. de 2025 14:48:40
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

POSTO II



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 10:01:29



27 de mar. de 2025 10:02:40
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:59:57



27 de mar. de 2025 09:57:02
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:56:59
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 10:00:03



27 de mar. de 2025 09:50:44
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:49:50
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná




VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:49:47



27 de mar. de 2025 09:53:45
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:57:46
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:54:31
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:53:20
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:53:08
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 10:02:26
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:52:12
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:51:38
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:51:31
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:52:36
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:47:26
659 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE




VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 10:11:37
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 10:08:40
412 Avenida Goiás
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



5 . PRONTO SOCORRO

Irregularidades a corrigir na estrutura RECEPÇÃO

- Recepção: Presença de perda de revestimento nas paredes e repor tampa de válvula no sanitário feminino;

Irregularidades a corrigir na estrutura PRONTO SOCORRO:

Pronto socorro:

- Presença de perda de revestimento nas paredes do corredor de entrada;
- Presença de trinca no teto da sala amarela;
- Ausência de bancada para preparo de medicamento em tamanho suficiente;

Consultório Médico

- Presença de torneira do lavatório enferrujada;
- Ausência de limpeza no sistema de exaustão;

Sala de Gesso:

- Identificado cadeira de madeira (a mesma deve ser trocada);
- Presença de trinca na parede;

Sala Verde (04 Leitos):

- Ausência de manutenção na poltrona com perda de revestimento;
- Ausência de limpeza no banheiro;
- Ausência de sanitário acessível ao portador de deficiência física (providenciar);

Sala Verde Masculino (05 Leitos):

- Ausência de manutenção na cadeira de banho com perda de revestimento;

Sala de Expurgo Pronto Socorro:

- Ausência de manutenção ou trocar por outra a mesa de apoio que está com perca de revestimento;



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOTOS PRONTO SOCORRO



27 de mar. de 2025 09:44:36



27 de mar. de 2025 09:41:11



27 de mar. de 2025 09:37:07



27 de mar. de 2025 09:34:58



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:25:27



27 de mar. de 2025 09:19:36
612 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:17:58
759 Rua Constituição
Zona 2
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:30:22



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:17:25
961 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:17:14
961 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:14:45
140 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:14:40
140 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:14:10



27 de mar. de 2025 09:17:51
759 Rua Constituição
Zona 2
Cianorte
Paraná



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



6. RADIOLOGIA

Irregularidades a corrigir na estrutura RADIOLOGIA:

- Sanitário Adaptado:
- Ausência de barras de apoio, porta com abertura para fora e verificar altura do vaso sanitário;
- Sala RX:



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOTOS

SERVIÇO DE RADIOLOGIA MÉDICO



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7 . UTI ADULTO

UTI ADULTO	
08 Leitos	Leitos SUS
02 Leitos	Leitos (Particular)
Total	10 leitos

Irregularidades estruturais UTI

- Arsenal UTI: tamanho insuficiente para guarda do arsenal dos equipamentos da UTI, sendo que a reserva dos equipamentos deve seguir a resolução RDC 07/2010;
- DML: Presença de infiltração nas paredes do tanque;
- Quarto de descanso de funcionário: Presença de perfurações existentes nas paredes;
- Antiga UTI NEONATAL: Identificado que local está funcionando como almoxarifado;

UTI Quarto 1:

- Dispor de meios para eliminar o calor excessivo;
- Presença de abertura no teto do sanitário;
- Presença de trinca próximo ao lavatório de mãos;

Condições Gerais UTI:

- Ausência de manutenção na perca de revestimento/infiltrações/bolores das paredes;
- Retirar as lixeira na parede (sem fundo) desativado;
- Ausência de manutenção na régua de sistema de oxigênio (colado com esparadrapo);
- Presença de aberturas existentes nas paredes;
- Ausência de manutenção no lavatório de mãos da ante sala do isolamento (sem água);
- Ausência de manutenção no piso e balcões danificados do posto de enfermagem;
- Sanitários dos funcionários (masculino e feminino): Presença de infiltrações no teto;
- Vestiário dos funcionários (masculino e feminino): Dispor de ventilação natural;
- Ausência de manutenção ou trocar por outros os Quin-Pot que estão danificados nos leitos;
- Presença de fiação exposta abaixo dos lavatório de mãos;
- Ausência de manutenção e ativar o sistema de ar central de todo o ambiente;




VIGILÂNCIA
SANITÁRIA



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOTOS UTI ADULTO



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



28 de mar. de 2025 09:47:35
412 Avenida Goiás
Zona 1
Cianorte
Paraná

28 de mar. de 2025 09:41:20
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



28 de mar. de 2025 09:43:27



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

8 . UTI ADULTO – HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, SALA ANEXA PARA HEMODIÁLISE

UTI
HEMODIÁLISE BEIRA LEITO
ARSENAL
SANITÁRIO DE FUNCIONARIOS
SALA DE HEMODIÁLISE ANEXA A UTI

Irregularidades estruturais UTI

- Presença de ar condicionado na UTI. O sistema de tratamento de ar (AVAC) Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado danificado, o mesmo não está funcionando,
- Presença de infiltrações e ferrugens no ar condicionado;
- Ausência de manutenção em piso, paredes e teto/forro (trincas, buracos,
- Presença de fiações expostas,
- Ausência de espelhos das tomadas;
- Sifão de lavatório de mãos tampado com sacola plástica e sem encanamento para rede de esgoto,
- Presença de encanamento de esgoto e de água exposta (instalações hidráulicas devem estar embutidas);
- Presença de processo de corrosão na geladeira;
- Osmose reversa fixada com esparadrapo ao seu redor

Irregularidades estruturais SALA DE HEMODIÁLISE ANEXO AO UTI

- Ausência de manutenção de paredes de gesso e de alvenaria,
- Presença de objetos e mobiliários danificados,
- Ausência do sistema de tratamento de ar (AVAC) Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado no ambiente;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOTOS

UTI ADULTO – HEMODIÁLISE BEIRA LEITO, SALA ANEXA PARA HEMODIÁLISE

UTI



28 de mar. de 2025 09:52:53
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



28 de mar. de 2025 09:26:55
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Presença de ar condicionado na UTI. O sistema de tratamento de ar (AVAC) Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado danificado, o mesmo não está funcionando,
- Presença de infiltrações e ferrugens no ar condicionado;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 28 de mar. de 2025 09:31:58 764 Rua Ipiranga Zona 1 Cianorte Paraná	 28 de mar. de 2025 09:28:14 764 Rua Ipiranga Zona 1 Cianorte Paraná
 28 de mar. de 2025 09:28:07 764 Rua Ipiranga Zona 1 Cianorte Paraná	 28 de mar. de 2025 09:30:36 764 Rua Ipiranga Zona 1 Cianorte Paraná

- Ausência de manutenção em piso, paredes e teto/forro (trincas, buracos,





PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



- Presença de fiações expostas,
- Ausência de espelhos das tomadas;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



28 de mar. de 2025 09:26:29
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná



28 de mar. de 2025 09:27:14
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Sifão de lavatório de mãos tampado com sacola plástica e sem encanamento para rede de esgoto,
- Presença de encanamento de esgoto e de água exposta (instalações hidráulicas devem estar embutidas)



28 de mar. de 2025 09:30:11
764 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



28 de mar. de 2025 09:39:12
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Presença de processo de corrosão na geladeira
- Osmose reversa fixada com esparadrapo ao seu redor



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SALA DE HEMODIÁLISE ANEXO AO UTI



- Ausência de manutenção de paredes de gesso e de alvenaria,
- Presença de objetos e mobiliários danificados,
- Ausência do sistema de tratamento de ar (AVAC) Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado no ambiente,



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



9 . SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS, LAVANDERIA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, CENTRAL DML, ABRIGO DE RESÍDUOS, SISTEMA DE GASES MEDICINAIS, GERADOR, ÁREA DE DESCANSO FUNCIONÁRIOS

Sanitários Funcionários
Lavanderia
Refeitório
Vestiário
Central DML
Abrigo De Resíduos
Sistema De Gases Medicinais

Irregularidades estruturais LAVANDERIA ÁREA LIMPA:

- Ausência de limpeza da tela do exaustor
- Ausência de manutenção da porta (pé da porta);
- Presença de alimentos no local
- Ausência de tampa de ralo,
- Ausência de conexão do sifão no encanamento de esgoto (conectado no ralo do piso)
- Ausência de armário exclusivo para funcionários, objetos de uso pessoal fora do armário, os mesmos deverão ser guardados em armários com compartimentos individuais.
- Ausência de limpeza na tela da janela e no forro;
- Armário exclusivo para guarda de materiais e produtos de limpeza (presença de remédios, alimentos, produtos de higiene pessoal e outros);
- Ausência de manutenção na porta;
- Ausência de tampa da lixeira do sanitário;
- Perda de revestimento no piso,
- Ausência de bebedouro de água (faz uso de garrafas plásticas),
- Ausência de identificação e tampa para o carrinho de transporte de roupas limpas;



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Irregularidades estruturais LAVANDERIA ÁREA ARMAZENAMENTO DE ROUPAS SUJAS

- Presença de objetos alheios ao setor (travesseiros, baldes, macas, coletes e outros)
- Ausência de limpeza nas telas das janelas;
- Ausência de identificação e tampa para o carrinho de transporte de roupas suja;
- Presença de objetos no sanitário (equipamentos de limpeza e pano de chão),
- Ausência de armários com compartimentos individuais para guarda de EPIs e de uso pessoal;
- Presença de uniformes no chão do vestiário;
- Ausência de manutenção na torneira do lavatório de mãos;

Irregularidades estruturais ÁREA DE ABRIGO DE RESÍDUOS

- Presença de objetos em desuso em frente ao abrigo de resíduos,
- Funcionário realizando a limpeza das paredes externas sem o uso de EPIs (cinto de segurança, linha de vida e outros)
- Abrigo de resíduos contaminantes, comum e reciclável sem separação, foi construída uma cobertura na área externa do abrigo de resíduos,
- Presença de ferramentas dentro do abrigo de resíduos,
- Ausência de fechamento de abrigo de resíduos e paredes sem revestimentos impermeáveis
- Irregularidades estruturais ÁREA TÉCNICA E OFICINA
- Espaço de oficina subdimensionado
- Presença de objetos em desuso
- Perda de revestimento nas paredes da usina de Oxigênio;

Irregularidades estruturais DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA CENTRAL

- Presença de objetos dentro do sanitário de funcionários
- Ausência de bancadas para desenvolvimento das atividades (separar saco de lixos)



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Ausência de limpeza dos ventiladores
- Ausência de sala para higienização dos germicidas

Irregularidades estruturais VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS

- Ausência de vestiários masculino e feminino (o mesmo está locado em corredores de acesso de serviço)
- Presença de armários danificados

Irregularidades estruturais SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS

- Ausência de dimensionamento de sanitários masculino e feminino compatível com a demanda de funcionários,
- Presença de papel higiênico na pia de lavagem de mãos,
- Ausência de manutenção de armário de bancada do lavatório de mãos,
- Ausência de manutenção das portas;

Irregularidades estruturais ÁREA DE DESCANSO DOS FUNCIONÁRIOS

- Ausência de manutenção no teto,
- Ausência de corrimão da escada de acesso,
- Presença de saco branco leitoso no ramper;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FOTOS

SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS, LAVANDERIA, REFEITORIO, VESTIARIOS, CENTRAL DML, ABRIGO DE RESIDUOS, SISTEMA DE GASES MEDICINAIS, GERADOR, AREA DE DESCANSO FUNCIONARIOS

LAVANDERIA ÁREA LIMPA



- Ausência de limpeza da tela do exaustor
- Ausência de manutenção da porta (pé da porta);
- Presença de alimentos no local



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:17:51
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:18:21
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Ausência de tampa de ralo,
- Ausência de conexão do sifão no encanamento de esgoto (conectado no ralo do piso)
- Ausência de armário exclusivo para funcionários, objetos de uso pessoal fora do armário, os mesmos deverão ser guardados em armários com compartimentos individuais.
- Ausência de limpeza na tela da janela e no forro;



27 de mar. de 2025 09:18:57
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:19:40
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Armário exclusivo para guarda de materiais e produtos de limpeza (presença de remédios, alimentos, produtos de higiene pessoal e outros);



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- Ausência de manutenção na porta;
- Ausência de tampa da lixeira do sanitário;



27 de mar. de 2025 09:22:29
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:21:57
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Perda de revestimento no piso,
- Ausência de bebedouro de água (faz uso de garrafas plásticas),
- Ausência de identificação e tampa para o carrinho de transporte de roupas limpas;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LAVANDERIA ÁREA ARMAZENAMENTO DE ROUPAS SUJAS



27 de mar. de 2025 09:26:56
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:27:27
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:27:42
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:27:04
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Presença de objetos alheios ao setor (travesseiros, baldes, macas, coletes e outros)
- Ausência de limpeza nas telas das janelas;
- Ausência de identificação e tampa para o carrinho de transporte de roupas suja;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:26:29
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:26:10
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:26:06
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:26:38
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Presença de objetos no sanitário (equipamentos de limpeza e pano de chão),
- Ausência de armários com compartimentos individuais para guarda de EPIs e de uso pessoal;
- Presença de uniformes no chão do vestiário;
- Ausência de manutenção na torneira do lavatório de mãos;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR


Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÁREA DE ABRIGO DE RESÍDUOS



- Presença de objetos em desuso em frente ao abrigo de resíduos,
- Funcionário realizando a limpeza das paredes externas sem o uso de EPIs (cinto de segurança, linha de vida e outros)




VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



27 de mar. de 2025 09:36:47
735 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:36:01
735 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:34:48
735 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 09:36:10
735 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Abrigo de resíduos contaminantes, comum e reciclável sem separação, foi construída uma cobertura na área externa do abrigo de resíduos,
- Presença de ferramentas dentro do abrigo de resíduos,
- Ausência de fechamento de abrigo de resíduos e paredes sem revestimentos impermeáveis;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR


Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÁREA TÉCNICA E OFICINA



- Espaço de oficina subdimensionado
- Presença de objetos em desuso
- Perda de revestimento nas paredes da usina de Oxigênio;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA CENTRAL



- Presença de objetos dentro do sanitário de funcionários
- Ausência de bancadas para desenvolvimento das atividades (separar saco de lixos)
- Ausência de limpeza dos ventiladores
- Ausência de sala para higienização dos germicidas



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195



PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

VESTIÁRIO DE FUNCIONÁRIOS



27 de mar. de 2025 10:04:27
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 10:04:35
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Ausência de vestiários masculino e feminino (o mesmo está locado em corredores de acesso de serviço)
- Presença de armários danificados

SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS



27 de mar. de 2025 09:57:47
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 10:05:46
234 Rua Quinze de Novembro
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Ausência de dimensionamento de sanitários masculino e feminino compatível com a demanda de funcionários,
- Presença de papel higiênico na pia de lavagem de mãos,
- Ausência de manutenção de armário de bancada do lavatório de mãos,
- Ausência de manutenção das portas;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR




PREFEITURA DE CIANORTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ÁREA DE DESCANSO DOS FUNCIONÁRIOS



27 de mar. de 2025 10:16:35
764 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 10:16:19
764 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 10:16:01
764 Rua Ipiranga
Zona 1
Cianorte
Paraná



27 de mar. de 2025 10:15:35
691 Rua Piratininga
Zona 1
Cianorte
Paraná

- Ausência de manutenção no teto,
- Ausência de corrimão da escada de acesso,
- Presença de saco branco leitoso no ramper;



VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
CIANORTE-PR

Divisão de Vigilância em Saúde – Setor de Vigilância Sanitária
Avenida das fábricas, 34 | CEP: 87207-022 | Horário de atendimento: 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h
E-mail: vig.sanitária@cianorte.pr.gov.br | WhatsApp: (44) 991316195




PREFEITURA DE CIANORTE


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Cianorte, 01 de abril de 2025.


Alipe Soares de Almeida Leal
Supervisora de Vigilância Sanitária
Portaria nº 55/2023 – SEC/ADM


Luzia Zélia Pereira
Enfermeira


Elizama Maria R. Henrique Marchini
Enfermeira


Ana Leticia Valino De Oliveira
Auxiliar De Enfermagem


Laerte Ramos Da Silva
Técnico De Vigilância Sanitária


Rodrigo Machado Aguilera
Técnico De Vigilância Sanitária


Tatiana Cristina Colombo Albertin
Farmacêutica


Emerson Domingos Pereira
Tec. De Engenharia Civil

